

Brukertips – lufting over tak av VVS-installasjon.

Mange bygg mangler forskriftsmessig lufting over tak. Spesielt i eldre hytter, som tidligere ikke hadde innlagt vann og avløp, og som senere er blitt oppgradert med bad og kjøkken er dette et utstrakt problem. I henhold til gjeldende normer skal alle bygg ha lufting av avløpsrøret (uten vannlås) over tak. Dette er også spesifisert i vår monterings-anvisning.

Lufting av avløpsrøret over tak har følgende funksjoner:

- Hindre at det oppstår undertrykk i avløpsrøret som kan suge vannlåser i sluk og toaletter tomme for vann slik at generende lukt kommer inn i boligen/hytten.
- Sørge for at generende lukt fra avløpssystemet og tilhørende tanker blir ventilert over tak, og ikke blir til sjenanse for omkringliggende omgivelser.

I boliger/hytter som har installert en LPS-pumpetank vil lufting over tak sikre at det ikke oppstår over-, eller undertrykk i toppen av pumpetanken. Dette er en viktig forutsetning for at pressostatene som styrer start/stopp funksjonen og alarmen på pumpen virker som forutsatt.

En durgoverventil på avløpsrøret vil forhindre at vannlåsene blir sugd tomme, men vil ikke være tilstrekkelig for ventilasjon og sikker drift av pumpen da den kun slipper luft inn i systemet, og ikke ut.

Vi anbefaler at du tar kontakt med rørleggeren som installerte ditt avløpssystem for å utbedre anlegget.

Skandinavisk Kommunalteknikk AS.